

石垣市クリーンセンター

平成23年度 ダイオキシン類及び排ガス濃度測定結果

1号炉	採取位置			1号煙突内部				
	採取した年月日			10月20日	10月20日			
	測定結果が得られた日			11月17日	12月12日			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		5	-	0.33		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	0.08	0.002	-		
			硫黄酸化物 (m <sup>3</sup> N/h)	77.6	0.1未満	-		
窒素酸化物 (ppm)			250	68	-			
塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)			700	13	-			
2号炉	採取位置			2号煙突内部				
	採取した年月日			10月19日	10月19日			
	測定結果が得られた日			11月17日	12月12日			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		5	-	0.16		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	0.08	0.002	-		
			硫黄酸化物 (m <sup>3</sup> N/h)	77.6	0.1未満	-		
窒素酸化物 (ppm)			250	59	-			
塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)			700	7	-			