石垣市クリーンセンター

平成23年度施設維持管理状況

		維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物（燃やすごみ、燃やす粗大ごみ）														
搬入量（t）		-	1216.63	1339.33	1312.41	1275.87	1382.70	1214.71	1267.87	1197.10	1419.30	1176.31	1131.99	1287.29
1号炉	稼働日数	-	10日間	22日間	25日間	29日間	30日間	16日間	21日間	11日間	25日間	25日間	18日間	17日間
	焼却量（t）	-	382.45	725.65	862.37	1091.09	1122.37	538.00	730.41	293.93	773.06	839.76	611.71	618.86
2号炉	稼働日数	-	21日間	14日間	15日間	0日間	12日間	21日間	15日間	22日間	23日間	16日間	13日間	15日間
	焼却量（t）	-	777.90	455.54	525.31	0.00	397.04	749.65	502.74	789.03	672.41	524.87	522.65	574.51
燃焼ガス温度														
測定位置		炉空筒上部												
1号炉	測定年月日	-	1日	3日	7日	13日	2日	2日	7日	2日	8日	17日	22日	28日
	温度（℃）	800以上	890	884	839	870	885	854	852	850	867	817	868	870
2号炉	測定年月日	-	7日	3日	7日		24日	7日	18日	15日	15日	17日	22日	30日
	温度（℃）	800以上	888	849	836		900	915	861	844	826	854	871	878
集じん器入口温度														
測定位置		集じん器入口												
1号炉	測定年月日	-	1日	3日	7日	13日	2日	2日	7日	2日	8日	17日	22日	28日
	温度（℃）	-	185	184	185	185	184	183	185	184	185	181	181	179
2号炉	測定年月日	-	7日	3日	7日		24日	7日	18日	15日	15日	17日	22日	30日
	温度（℃）	-	186	186	184		186	187	185	184	182	183	180	181
一酸化炭素濃度														
測定位置		集じん器出口付近												
1号炉	測定年月日	-	1日	3日	7日	13日	2日	2日	7日	2日	8日	17日	22日	28日
	CO（ppm）	100ppm以下	52	56	77	68	68	79	74	57	79	81	99	86
2号炉	測定年月日	-	7日	3日	7日		24日	7日	18日	15日	15日	17日	22日	30日
	CO（ppm）	100ppm以下	58	56	73		56	47	87	74	53	68	47	61
ばいじん除去（※ガス冷却室、空気予熱器、減温塔の下に溜まったばいじんは運転時常時除去している。下記の日付は清掃した日付。）														
1号炉	ガス冷却室	-	14日							20日			14日	
	空気予熱器	-												
	減温塔	-	13日							21日			14日	
	集じん器バグフィルター	-											13日	
2号炉	ガス冷却室	-									17日、20日			26日
	空気予熱器	-												22日
	減温塔	-									17日			26日
	集じん器バグフィルター	-												27日