石垣市クリーンセンター

平成24年度施設維持管理状況

		維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物（燃やすごみ、燃やす粗大ごみ）														
搬入量（t）		-	1252.50											
1号炉	稼働日数	-	11日間											
	焼却量（t）	-	437.36											
2号炉	稼働日数	-	24日間											
	焼却量（t）	-	1009.77											
燃焼ガス温度														
測定位置		炉空筒上部												
1号炉	測定年月日	-	26日											
	温度（℃）	800以上	946											
2号炉	測定年月日	-	3日											
	温度（℃）	800以上	883											
集じん器入口温度														
測定位置		集じん器入口												
1号炉	測定年月日	-	26日											
	温度（℃）	-	181											
2号炉	測定年月日	-	3日											
	温度（℃）	-	180											
一酸化炭素濃度														
測定位置		集じん器出口付近												
1号炉	測定年月日	-	26日											
	CO（ppm）	100ppm以下	95											
2号炉	測定年月日	-	3日											
	CO（ppm）	100ppm以下	45											
ばいじん除去（※ガス冷却室、空気予熱器、減温塔の下に溜まったばいじんは運転時常時除去している。下記の日付は清掃した日付。）														
1号炉	ガス冷却室	-	3日											
	空気予熱器	-	5日											
	減温塔	-	3日											
	集じん器バグフィルター	-	10日											
2号炉	ガス冷却室	-	ー											
	空気予熱器	-	ー											
	減温塔	-	ー											
	集じん器バグフィルター	-	ー											