

業務一覧(クリーンセンター)

No	業務名	規格	設置数	保守内容	保守回数	期間
1	運営管理業務	全連続燃焼流動床式60t	2基	焼却施設の運転維持管理に係る全ての業務	適宜	H31.7.1- H34.6.30
2	昇降機安全管理	日立 P-11-Co60	1台	フルメンテナンス方式	年/4回(点検) 適宜(遠隔監視)	H31.7.1- H34.6.30
3	受入水槽水質管理	FRP 4.5m <sup>3</sup>	1基	設備の点検清掃、水質の検査及び調整、これらに付随する一切の業務	年1回	H32.4.1- H34.6.30
4	浄化槽定期点検	分離接触ばっ気方式(単独25人槽)	1基	浄化槽にかかる維持、運転、調整及び軽微な修理に関すること	年4回(点検) 年1回(清掃)	H32.4.1- H34.6.30
5	日常清掃	石垣市クリーンセンター敷地内	一式	水洗い、ふき取り 紙くず空き缶、汚物の除去	適宜(週3日)	H32.4.1- H34.6.30
6	機械警備	警備業務用機械装置、自動火災報知設備など	一式	保守点検、異常発生時の体制整備、休日・夜間警備	適宜	H31.7.1- H34.6.30
7	焼却形成灰及び不燃物運搬	積載物の飛散防止対策が施されている車両	一式	クリーンセンターより発生した焼却形成灰及び不燃物運搬を一般廃棄物最終処分場まで行なう	常駐	H31.7.1- H34.6.30
8	空調設備保守点検	三菱PAC-4、PAC-7、PAC-8 日立PAC-6、PAX-9	オペレーション室 3台 その他 6台	定期点検 簡易点検 清掃及び調整	オペレーション室 月1回 その他 年4回	H32.5.1- H34.6.30
9	地下燃料タンク点検	材質:SS400 容量:10,000ℓ	1基	消防法第14条の3の2の規定に基づく、地下タンク、地下埋設配管の検査業務	年1回	H31.7.1- H34.6.30
10	消防設備点検	消火器、自動火災報知機、消火栓設備、防排煙設備、非常放送設備、誘導灯	一式	機器点検、機器・総合点検	年2回(前期・後期)	H31.7.1- H34.6.30
11	自家用電気工作物保安管理	受電電圧:6,600V 設備容量:2,700kVA 非常用発電設備:	一式	月次点検(目視、活線温度測定)、年次点検(目視、活線温度測定、絶縁抵抗測定、インターロック試験)	1回/月 1回/年	H31.7.1- H34.6.30

※本業務一覧については、石垣市が想定している範囲のものである

※本業務一覧に沿って積算見積額の提案を行うこと

※積算見積額については、年度別に積算を行うこと