

## 住宅用火災警報器等の奏功事例(情報提供)

都道府県名： 沖縄県

消防本部名： 石垣市消防本部

発 生 日 時	平成24年1月28日 14時 分不明
覚 知 時 間	平成24年1月28日 14時 23分覚知
出 火 建 物 概 要	鉄筋コンクリート 2階建て 共同住宅
焼 損 程 度	非火災
出 火 原 因	ガスコンロに蒸し器をかけ、火をつけたまま外出したため、蒸し器の中が焦げ、白煙が発生したものの。
概 要 等 (発見・通報・初期消火 及び避難の状況)	1階台所にて、ガスコンロに蒸し器をかけ、火をつけたまま外出にため、蒸し器から白煙が発生。台所と各寝室及び2階階段室に設置していた連動型住宅用火災警報器(煙式)が作動。2階の居住者が住宅用火災警報器の警報音に気づき、台所の扉・窓を開き換気後、119番通報したものの。
設 置 の 経 緯	平成20年頃設置(連動型住宅用火災警報器)したものの。