石垣市クリーンセンター

平成30年度 施設維持管理状況

		維持管理 の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物(燃やすごみ、燃やす粗大ごみ)														
搬入量(t)		-	1359.75	1426.24	1373.08	1597.11	1559.64	1357.74	1465.15	1271.32	1436.51	1355.46	1222.78	1384.12
1号炉	稼働日数	-	25日間	19日間	23日間	20日間	25日間	29日間	14日間	16日間	27日間	16日間	20日間	17日間
	焼却量(t)	-	800.17	568.34	739.53	638.59	781.87	923.94	424.45	531.02	837.25	507.12	592.10	520.91
2号炉	稼働日数	-	20日間	24日間	18日間	26日間	25日間	15日間	24日間	22日間	18日間	22日間	13日間	24日間
	焼却量(t)	-	656.62	771.56	580.78	844.09	797.70	466.39	921.88	862.77	627.77	811.25	420.09	818.95
燃焼ガス温度														
測定位置		炉空筒上部												
1号炉	測定年月日	-	27日	30日	29日	30日	30日	30日	12日	20日	30日	31日	27日	29日
	温度(℃)	800以上	842	846	844	825	865	868	848	886	818	846	846	840
2号炉	測定年月日	-	30日	30日	29日	30日	30日	15日	12日	20日	30日	31日	27日	29日
	温度(℃)	800以上	834	852	855	833	858	839	872	876	816	864	858	856
集じん器入口温度														
測定位置		集じん器入口												
1号炉	測定年月日	-	27日	30日	29日	30日	30日	30日	12日	20日	30日	31日	27日	29日
	温度(℃)	-	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2号炉	測定年月日	-	30日	30日	29日	30日	30日	15日	12日	20日	30日	31日	27日	29日
	温度(℃)	-	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
一酸化炭素濃度														
測定位置		集じん器出口付近												
1号炉	測定年月日	-	27日	30日	29日	30日	30日	30日	12日	20日	30日	31日	27日	29日
	CO(ppm)	100ppm以下	39	46	55	59	34	52	43	38	34	28	37	41
2号炉	測定年月日	-	30日	30日	29日	30日	30日	15日	12日	20日	30日	31日	27日	29日
	CO(ppm)	100ppm以下	56	60	57	56	48	56	56	39	36	29	32	39
ばいじん除去(※ガス冷却室、空気予熱器、減温塔の下に溜まったばいじんは運転時常時除去している。下記の日付は清掃した日付。)														
1号炉	ガス冷却室	-	-	21日	-	24日	-	-	2日	5日	-	17日	-	-
	空気予熱器	-	-	22日	-	24日	-	-	2日	5日	-	15日	-	-
	減温塔	-	-	22日	-	24日	-	-	2日	5日	-	15日	-	-
	集じん器バグフィルター	-	-	25日	-	21日	-	18日	-	1日	-	18日	-	-
2号炉	ガス冷却室	-	18日	-	19日	-	-	-	-	-	10日	-	12日	19日
	空気予熱器	-	15日	-	18日	-	-	-	-	-	10日	-	12日	20日
	減温塔	-	18日	-	18日	-	-	-	-	-	10日	-	12日	20日
	集じん器バグフィルター	-	18日	-	20日	-	-	-	-	-	10日	-	21日	20日