

石垣市クリーンセンター

平成31年度(令和元年度) ダイオキシン類及び排ガス濃度測定結果

1号炉	採 取 位 置			1号煙突内部				
	採 取 し た 年 月 日			8月21日	3月9日			
	測定結果が得られた日			9月30日	3月31日			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/㎡N)		5	0.053	0.036		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/㎡N)	0.05	0.001	0.001		
			硫黄酸化物 (㎡N/h)	0.39	0.1未満	0.1未満		
			窒素酸化物 (ppm)	250	40	59		
塩化水素 (mg/㎡N)			700	7	9			
2号炉	採 取 位 置			2号煙突内部				
	採 取 し た 年 月 日			8月22日	3月10日			
	測定結果が得られた日			9月30日	3月31日			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類 (ng-TEQ/㎡N)		5	0.071	0.095		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/㎡N)	0.05	0.002	0.002		
			硫黄酸化物 (㎡N/h)	0.39	0.1未満	0.1未満		
			窒素酸化物 (ppm)	250	73	66		
塩化水素 (mg/㎡N)			700	5	8			