

# 石垣市クリーンセンター

## 令和2年度 ダイオキシン類及び排ガス濃度測定結果

1号炉	採取位置			1号煙突内部				
	採取した年月日			8月26日	1月28日			
	測定結果が得られた日			9月30日	3月11日			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		5	0.021	0.0012		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	0.05	0.001未満	0.0015		
			硫黄酸化物 (m <sup>3</sup> N/h)	0.39	0.1未満	0.1未満		
窒素酸化物 (ppm)			250	52	55			
		塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	700	10	9.8			
2号炉	採取位置			2号煙突内部				
	採取した年月日			8月27日	1月29日			
	測定結果が得られた日			9月30日	3月11日			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		5	0.025	0.032		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	0.05	0.001未満	0.0015		
			硫黄酸化物 (m <sup>3</sup> N/h)	0.39	0.1未満	0.1未満		
窒素酸化物 (ppm)			250	66	87			
		塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	700	9	7.9			