

石垣市クリーンセンター

令和3年度 ダイオキシン類及び排ガス濃度測定結果

1号炉	採取位置			1号煙突内部				
	採取した年月日			R3.8.25	R4.1.19			
	測定結果が得られた日			R3.9.30	R4.2.22			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)		5	0.022	0.026		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m ³ N)		0.05	0.001未満	0.001未満	
			硫黄酸化物 (m ³ N/h)		0.39	0.1未満	0.1未満	
窒素酸化物 (ppm)			250	71	63			
塩化水素 (mg/m ³ N)			700	12	15.0			
2号炉	採取位置			2号煙突内部				
	採取した年月日			R3.8.26	R4.1.20			
	測定結果が得られた日			R3.9.30	R4.2.22			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)		5	0.017	0.031		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m ³ N)		0.05	0.001未満	0.001未満	
			硫黄酸化物 (m ³ N/h)		0.39	0.1未満	0.1未満	
窒素酸化物 (ppm)			250	77	63			
塩化水素 (mg/m ³ N)			700	7	8.4			