

石垣市クリーンセンター

令和4年度 ダイオキシン類及び排ガス濃度測定結果

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| 1号炉 | 採取位置 | | | 1号煙突内部 | | | | |
| | 採取した年月日 | | | R4.8.3 | R5.1.19 | | | |
| | 測定結果が得られた日 | | | R4.8.30 | R5.2.6 | | | |
| | | | | 管理基準値 | | | | |
| | 測定結果 | ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | | 5 | 0.020 | 0.019 | | |
| | | ばい煙量又は ばい煙濃度 | ばいじん (g/m ³ N) | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | | 硫黄酸化物 (m ³ N/h) | 0.39 | 0.1未満 | 0.1未満 | | |
| 窒素酸化物 (ppm) | | | 250 | 69 | 57 | | | |
| | | 塩化水素 (mg/m ³ N) | 700 | 12.9 | 18.9 | | | |
| 2号炉 | 採取位置 | | | 2号煙突内部 | | | | |
| | 採取した年月日 | | | R4.8.4 | R5.1.18 | | | |
| | 測定結果が得られた日 | | | R4.8.30 | R5.2.6 | | | |
| | | | | 管理基準値 | | | | |
| | 測定結果 | ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) | | 5 | 0.052 | 0.058 | | |
| | | ばい煙量又は ばい煙濃度 | ばいじん (g/m ³ N) | 0.05 | 0.001未満 | 0.001未満 | | |
| | | | 硫黄酸化物 (m ³ N/h) | 0.39 | 0.1未満 | 0.1未満 | | |
| 窒素酸化物 (ppm) | | | 250 | 78 | 67 | | | |
| | | 塩化水素 (mg/m ³ N) | 700 | 13.5 | 34.6 | | | |