

石垣市クリーンセンター

令和5年度 ダイオキシン類及び排ガス濃度測定結果

1号炉	採取位置			1号煙突内部				
	採取した年月日			R5.8.1	R5.12.13			
	測定結果が得られた日			R5.8.28	R6.1.22			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		5	0.011	0.033		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	0.05	0.0016	0.0014		
			硫黄酸化物 (m <sup>3</sup> N/h)	0.39	0.1未満	0.1未満		
窒素酸化物 (ppm)			250	60	67			
塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)			700	7.2	3.0			
2号炉	採取位置			2号煙突内部				
	採取した年月日			R5.8.4	R5.12.14			
	測定結果が得られた日			R5.8.28	R6.1.12			
				管理基準値				
	測定結果	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		5	0.026	0.063		
		ばい煙量又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	0.05	0.0026	0.0011		
			硫黄酸化物 (m <sup>3</sup> N/h)	0.39	0.1未満	0.1未満		
窒素酸化物 (ppm)			250	58	67			
塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)			700	19.4	1.9			