

有機フッ素化合物検査結果表(PFOS及びPFOA)

項目 採取場所	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度		
	PFOS	PFOA	PFOS及び PFOA	PFOS	PFOA	PFOS及び PFOA	PFOS	PFOA	PFOS及び PFOA	PFOS	PFOA	PFOS及び PFOA	PFOS	PFOA	PFOS及び PFOA
			暫定目標値 50ng/L			暫定目標値 50ng/L			暫定目標値 50ng/L			暫定目標値 50ng/L			暫定目標値 50ng/L
石垣浄水場（浄水）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nd	nd	nd
吉原浄水場（浄水）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nd	nd	nd
野底浄水場（浄水）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nd	nd	nd
石垣浄水場 着水井 （表流水及び地下水）	nd	2ng/L	2ng/L	nd	2ng/L	2ng/L	nd	nd	nd	nd	2ng/L	2ng/L	nd	3ng/L	3ng/L
於茂登取水場（表流水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1ng/L	1ng/L
白水取水場（表流水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
白水原水調整池（表流水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
大浜第1水源（地下水）	4ng/L	12ng/L	16ng/L	5ng/L	17ng/L	22ng/L	nd	nd	nd	5ng/L	16ng/L	21ng/L	5ng/L	23ng/L	28ng/L
大浜第2水源（地下水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4ng/L	16ng/L	20ng/L	nd	nd	nd
大浜第3水源（地下水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
平得地下水源（地下水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1ng/L	nd	1ng/L	nd	nd	nd	nd	nd	nd
登野城地下水源（地下水）	1ng/L	2ng/L	3ng/L	1ng/L	1ng/L	3ng/L	2ng/L	2ng/L	3ng/L	3ng/L	2ng/L	5ng/L	4ng/L	1ng/L	5ng/L
荒川水源（表流水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

※ ndとは、検出下限値未満又は定量下限値未満を指す。

※ 令和6年度までの検査において、いずれも暫定目標値50ng/L以下であり、暫定目標値以下である。